

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Hafenstraße 13 

Betreiber

Stadtwerke Güstrow GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,73
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,77
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	146,1 g _{CO2eq} /kWh

Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2022.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 22.06.2033.

ausgestellt am: 22.06.2023

Björn Viertel

Gutachter-Nr.: FW609-419 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEM0060_FW309-1u7_22062023_2 

